


Uwaga:
 Instalację grzewczą na poddaszu włączyć do istniejących pionów wprowadzonych z II piętra budynku.
 Z uwagi na istniejący zamknięty system grzewczy należy zlikwidować istniejące okwarte naczynie wzbiorcze na strychu oraz przewody odpowietrzające.
 Na pionach zabudować zawory odpowietrzające.
 Rozporządzenie instalacji c.o. od pionów przewodami miedzianymi w izolacji cieplnej.

2050W
 V33-700/950
 wymagana moc grzewcza w pomieszczeniu
 proponowany typ i moc grzejnika

 <p>BUREAU PROJEKTOWE RUDNER HENRYK</p>		PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie	
DATA: 21.02.15 FORMAT: A2		SKALA: 1 : 50	
ADRES INWESTYCJI: 47-100 Strzelce Opolskie ul. B. Chrobrego 5 dz. 1690/1, 1690/2, 1135/Z, 1691		INWESTOR: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzelce Opolskie ul. Chrobrego 5	
BRANŻA: Instalacja wod-kan		PROJEKTANT: mgr inż. Igor Adamek	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Henryk Rudner		UPR. nr: OP/1353/PWBS/17	
DATA: 21.02.15		TEMAT: RZUTY	
FORMAT: A2		Rzut poddasza - instalacja c.o.	
SKALA: 1 : 50		INWENTARZ	